

**TÍTULO****Combustibles gaseosos**

**Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**

**Parte 1: Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 100 m<sup>3</sup>(n)/h de gas natural**

*Gaseous fuels. Regulation pressure and/or measurement packages with a maximum operating pressure up to 5 bar. Part 1: Packages to built in, attach or place in enclosures with an equivalent nominal volume of flow up to 100 m<sup>3</sup> (n)/h of natural gas.*

*Combustibles gazeux. Ensembles de régulation de pression et/ou mesure pour pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar. Partie 1: Ensembles pour encastrer ou placer dans des enceintes avec un débit équivalent jusqu'à 100 m<sup>3</sup>(n)/h de gaz naturel.*

**1 OBJETO**

Esta parte de la Norma UNE 60404 tiene por objeto establecer los requisitos técnicos de diseño y de funcionamiento, así como los ensayos y condiciones de suministro de los conjuntos de regulación y/o medida con caudal nominal hasta 100 m<sup>3</sup> (n)/h de gas natural, o su equivalente en GLP, y presión máxima de operación (MOP) hasta 5 bar.

**2 CAMPO DE APLICACIÓN**

Esta norma se aplica a los conjuntos de regulación y/o medida previstos para suministrar gas a las instalaciones receptoras bajo las siguientes condiciones:

- el gas distribuido pertenece a la 2ª o 3ª familia de las definidas en la Norma UNE 60002;
- MOP de entrada entre 1 bar y 5 bar.

Esta parte de la norma no es de aplicación para conjuntos de regulación y/o medida para enterrar.