

TÍTULO	Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar  Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación
	<p><i>Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 10: Verifying of maintain of the safety conditions of the appliances in their installation</i></p> <p><i>Installations intérieures de gaz alimentés à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 10: Vérification de la conservation des conditions de sûreté des appareils dans son installation.</i></p>

## 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la norma establece las directrices necesarias para verificar que las condiciones de seguridad del aparato, una vez instalado, se mantienen de forma correcta.

A efectos de esta parte de la norma, a este conjunto de directrices se le denomina puesta en marcha del aparato.