

TÍTULO

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 13: Technical criteria for periodic inspection of gas appliances connected to the installations pipework in service.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 13: Critères techniques pour la révision périodique des appareils connectés aux installations intérieures en service.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la norma establece los criterios técnicos básicos que se deben aplicar en el control periódico de los aparatos a gas conectados a una instalación receptora en sus condiciones reales de instalación y del funcionamiento del conducto de evacuación de los productos de combustión en los aparatos que lo precisen.

Esta norma no es de aplicación al mantenimiento de los aparatos a gas, que se debe realizar de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los mismos.