

**TÍTULO**

**Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**

**Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas**

*Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 6: Configuration, ventilation and evacuation of the combustion products requirements for the premises for gas appliances.*

*Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 6: Exigences de configuration, ventilation et d'évacuation des produits de combustion pour les locaux destinés à l'installation des appareils à gaz.*

## **1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir los locales que contienen los aparatos a gas, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación, en lo referente a:

- Características de los locales y orificios de ventilación.
- Sistemas de ventilación de los locales.
- Sistemas de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos.

Quedan fuera del alcance de esta parte de la norma las salas de máquinas en las que la suma de potencias útiles nominales de los aparatos instalados sea superior a 70 kW, por ser objeto de la Norma UNE 60601.