

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS 2015

Fecha actualización: 28-nov-2014

CÓDIGO	OPERACIÓN	LIMITACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
PBAA002	Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga buques	Indisponibilidad atraque 80.000 para cargas y descargas de buques. 4 días indisponibilidad atraque 263.000 para cargas y descargas de buques e indisponibilidad carga cisternas.		Hasta 28feb										
PBAA045	Reparación. Planta Barcelona. Tanques de almacenamiento planta.	Capacidad de almacenamiento en tanques 600.000 m3 GNL. Capacidad total emisión de planta 376 GWh/d.		9-18 feb										
PBAA047	Inspección. Planta Barcelona. Sistema de regasificación.	Limitación regasificación planta a 336 GWh/d 7 días y 294GWh/d 3 días.			16-25 mar									
PBAA057	Inspección. Planta Barcelona. Sistema de regasificación.	Limitación regasificación planta a 462 GWh/d				9-14 abr								
PBAA058	Inspección. Planta Barcelona. Sistema de regasificación.	Limitación regasificación planta a 462 GWh/d							13-27 jul					
PBAN055	Reparación. Planta Barcelona. Cargadero de cisternas.	Indisponibilidad carga de cisternas.	17-20 ene											
PBAA046	Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga buques	Indisponibilidad para cargas y descargas de buques en pantalan 263.000.				19-22 abr								
PBAA048	Inspección. Planta Barcelona. Sistema de regasificación.	Limitación regasificación planta a 462 GWh/d									7-21 sep			
PBAA049	Ampliación de instalación. Planta de Barcelona. Sistema de regasificación.	Limitación regasificación planta a 448 GWh/d.							13-19 jul					
PBAN056	Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga buques	Indisponibilidad para cargas y descargas de buques.	26-ene-1 feb											
PBAA059	Reparación. Planta Barcelona. Sistema de descarga buques	Indisponibilidad para cargas de buques.		9-23 feb										
PCAA028	Ampliación de instalación. Planta de Cartagena.	Indisponibilidad para cargas y descargas de buques y carga de cisternas					8-9 may							
PCAA029	Reparación. Planta de Cartagena.	Indisponibilidad para cargas y descargas de buques y carga de cisternas				02-06 abr								
PCAA030	Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de cisternas.	Indisponibilidad carga de cisternas.				02-06 abr								
PCAA020	Reparación. Planta de Cartagena. Cargadero de cisternas.	Indisponibilidad carga de cisternas.										16-17 oct		
PCAA021	Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de regasificación.	Sin regasificación.										8-9 oct		
PCAA032	Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de descarga de buques.	Indisponibilidad para cargas y descargas de buques.						10-jun						
PCAA033	Reparación. Planta de Cartagena. Sistema de regasificación.	Limitación regasificación planta a 126 GWh/d						4-5 jun						
PCAA037	Reparación. Planta de Cartagena. Tanques de almacenamiento planta.	Indisponibilidad tanques. Dos días cada uno.									7-16 sep			
PHUA018	Reparación. Planta de Huelva. Cargadero de cisternas.	Indisponibilidad carga de cisternas.			13 a 15 marzo									
PHUA016	Reparación. Planta de Huelva. Sistema de descarga de buques.	Indisponibilidad para cargas y descargas de buques.					15-23 may							
INSA054	Inspección. Gasoducto. Tramo Jaca-Pozo J17	Restricciones de caudales: condiciones específicas de presión y caudal			3 días									
INSA055	Inspección. Gasoducto. Tramo Planta-Aurín	Restricciones de caudales: condiciones específicas de presión y caudal			3 días									
INSA056	Inspección. Gasoducto. Tramo 41 a 41.10.	Restricciones de caudales: condiciones específicas de presión y caudal				5 días								
INSA057	Inspección. Gasoducto. Tramo 30A a E-05.	Restricciones de caudales: condiciones específicas de presión y caudal				5 días								
INSA061	Inspección. Gasoducto. Tramo I-014 a I-014.3.	Restricciones de caudales: condiciones específicas de presión y caudal.					5 días							
INSA063	Inspección. Gasoducto. Tramo O06 a O01.	Restricciones de caudales: condiciones específicas de presión y caudal					5 días							
VARA032	Intervención. Gasoducto. Tramo L06 a L07	Afecta a capacidad de transporte secundario y suministro a clientes												18-24 dic
VARA024	Intervención. Gasoducto. Tramo I23 a I24	Afecta a capacidad de transporte. Necesidad de alimentación por Tuy.												1-6 dic
VARA030	Intervención. Gasoducto. Salida planta Barcelona	Afecta a capacidad de transporte										15-30 oct		
VARA022	Intervención. Gasoducto. Ramal a ENCE	Afecta a capacidad de transporte secundario y suministro a clientes											15-20 nov	
NPEA021	Reparación. Gasoducto. Posición A9	Afecta a capacidad de transporte secundario y suministro a clientes								2 horas (15-17ago)				
NPEA047	Reparación.ERM.Posición 15.32	Afecta a capacidad de transporte secundario y suministro a clientes								2 horas				
AASA024	Reparación. AASS.	AASS Yela indisponible para inyección/extracción.					20 al 26 de abril							
AASA019	Inspección. AASS.	AASS Gaviota indisponible para inyección/extracción			12 horas									
AASA025	Reparación. AASS.	AASS Gaviota indisponible para inyección/extracción			Del 1 de marzo al 7 de abril									
AASA022	Inspección. AASS.	AASS Gaviota indisponible para inyección/extracción				Del 7 al 14 abril								
AASA026	Inspección. AASS.	AASS Gaviota indisponible para inyección/extracción										12 horas		
AASA027	Control. AASS.	AASS Gaviota indisponible para inyección/extracción										12-31 oct		